



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chełmnie**



Adres: 86-200 Chełmno, ul. Lunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chemno@pis.gov.pl

Chełmno, dnia 13 marca 2019 r.

N.HK.4301.2.2.2019



**Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie**

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Erzozowie gm. Kijewo Królewskie
za rok 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1154 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Brzozowo, Szkoła Podstawowa
Watorowo, Zakład Produkcyjny
SUW Brzozowo

STWIERDZA

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzozowie, gm. Kijewo Królewskie.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniach 23.04.2018 r., 24.04.2018 r., 10.07.2017 r. pobrano łącznie 5 prób wody ze stałych monitorowanych punktów zgodności z wodociągu publicznego w Brzozowie gm. Kijewo Królewskie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Brzozowie w trakcie roku nie spełniała wymagania cytowanego rozporządzenia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22⁰ C. Przekroczenie miało charakter jednorazowy, właściciel doprowadził jakość wody do obowiązującej przed upływem 30 dni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza **przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzozowie, zarządzanego przez Gminę Kijewo Królewskie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ wm
3. A.a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie

Mirosława Domaradzka
specjalista zdrowia publicznego