

Chełmno, dnia 30 marca 2021 r.



Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

OCENA OKRESOWA

*jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Bajerzu gm. Kijewo Królewskie
za rok 2020*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych punktach zgodności:

Kijewo Królewskie, Urząd Gminy
Trzebczyk, Szkoła Podstawowa
Płutowo, Zakład Rolny
SUW Bajerze

STWIERDZA

**Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
w Bajerzu, gm. Kijewo Królewskie.**

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniach 09.11.2021 r., 11.03.2021 r. . pobrano łącznie 3 próby wody ze stałych monitorowanych punktów zgodności z wodociągu publicznego w Bajerzu gm. Kijewo Królewskie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z

niepodległa

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Bajerzu w trakcie roku nie spełniała wymagań ww. rozporządzenia z uwagi na przekroczenie **ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C**. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Działania naprawcze podjęte przez Gminę Kijewo Królewskie w postaci wzmożonej dezynfekcji i płukania sieci przyniosły efekt, właściciel doprowadził jakość wody do obowiązujących norm w terminie wskazanym w decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza **przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bajerzu, zarządzanego przez Gminę Kijewo Królewskie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ wm
3. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie
Mirosława Dobrowolska
specjalista zdrowia publicznego